



РОСТЕХНАДЗОР
Забайкальское управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Забайкальское управление Ростехнадзора)

672038, Россия, г. Чита, ул. Тимирязева, 27А
672000, Россия, г. Чита, а/я 140
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр.50-летия Октября, 28а

Телефон: (3022) 354-989, 358-984, Факс: (3022) 352-917
E-mail: gosnadzor@chitaonline.ru
Телефон: (3012) 29-45-50, факс: (3022) 46-06-43
E-mail: org@uten.burnet.ru

РБ, Кяхтинский район, с.Усть-Кяхта.
(место составления акта)

24.05.2018 г.
(дата составления акта)
10.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№97/09-05-2018

По адресу/адресам Республика Бурятия, Кяхтинский р-н, с. Усть-Кяхта, ул. Колхозная,3
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Врио заместителя руководителя Забайкальского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 363-
Б от 10.05.2018г. В.Н.Медведева.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Автономного учреждения
социального обслуживания Республики Бурятия «Кяхтинский психоневрологический
интернат»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время начала проведения проверки:

22 мая 2018г. с 14час 00мин.до 17час.00мин. продолжительность 3часа

23 мая 2018г. с 09час 00мин.до 17час.00мин. продолжительность 7 часов

24 мая 2018г. с 09час 00мин до 10час 00мин.продолжительность 1 часа

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/11 часов.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен: Забайкальским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 11.05.2018г.

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор – Попов Андрей Викторович.с.т.89024552587; 83014296356, 96286

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Томашев Василий Федорович старший государственный
инспектор Байкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими
сооружениями; (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор – Попов Андрей Викторович,
заместитель директора – Корытова Елена Николаевна с.т.89247529083.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено, что документация по энергосбережению и энергоэффективности представлена в полном объеме:

Энергетический паспорт №

Программа по энергосбережению утв.2012г.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений (нормативных) правовых актов:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	Ответственный за электрохозяйство, назначенный приказом руководителя, не прошел проверку знаний по 5 группе электробезопасности в комиссии органа госэнергонадзора.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. П.1.4.28.	Заместитель директора
2.	Не представлено распоряжение по определению вида оперативного обслуживания электроустановок.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. П.3.2.	Заместитель директора
3.	Не представлено распоряжение на право единоличного осмотра электроустановок.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. п.3.4.	Заместитель директора
4.	Не представлен перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации с указанием работ, подготовкой рабочего места выполняемых единолично.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. п.8.1.	Заместитель директора
5.	Работы в электроустановках проводятся без оформления нарядов и распоряжений на производство работ	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Гл.6.;гл.7.п.7.1.	Заместитель директора
6.	Не представлены протоколы профилактических испытаний электрооборудования ТП-2х250кВа в полном объеме.	Правила устройства электроустановок. Гл.1.8.	Заместитель директора
7.	Не ведется журнал учета и содержания средств защиты.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. П.1.2.6. инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. п.1.2.3,1.2.4.	Заместитель директора

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений, выявленных
Забайкальским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору

№ 97/09-05-2018

По адресу/адресам: Республика Бурятия, Кяхтинский р-н, с. Усть-Кяхта, ул. Колхозная, 3.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Врио заместителя руководителя Забайкальского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 363-
Б от 10.05.2018г. В.Н.Медведева

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Автономного учреждения
социального обслуживания Республики Бурятия «Кяхтинский психоневрологический
интернат»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 22.05.2018г. по 24.05.2018г.

Мною, Томашевым В.Ф., в присутствии: заместителя директора - Корытовой Елены
Николаевны выявлены следующие нарушения обязательных требований законодательных
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических
документов: (Акт проверки №97/09-05-2018 от 24.05.2018г.)

На основании статей 17 и 25 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля руководителю:
Автономного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Кяхтинский
психоневрологический интернат»
предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1.	Ответственному за электрохозяйство, назначенному приказом руководителя, пройти проверку знаний по 5 группе электробезопасности в комиссии органа госэнергонадзора.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. П.1.4.28.	20.08.2018г.
2.	Представить распоряжение по определению вида оперативного обслуживания электроустановок.	Правила по охране труда при эксплуатации	20.08.2018г.

		электроустановок. П.3.2.	
3.	Представить распоряжение на право единоличного осмотра электроустановок.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. п.3.4.	20.08.2018г.
4.	Представить перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации с указанием работ, подготовкой рабочего места выполняемых единолично.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. п.8.1.	20.08.2018г.
5.	Работы в электроустановках проводить с оформлением нарядов и распоряжений на производство работ	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Гл.6.;гл.7.п.7.1.	20.08.2018г.
6	Представить протоколы профилактических испытаний ТП-2х250кВа в полном объеме	Правила устройства электроустановок .Гл.1.8.	20.08.2018г.
7.	Завести журнал учета и содержания средств защиты.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. П.1.2.6. инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. П.1.2.3,1.2.4.	20.08.2018г.
8.	На лицевых сторонах щитов и сборок сети освещения нанести надписи с указанием наименования щита или сборки, соответствующего диспетчерскому наименованию. На внутренней стороне (дверце) нанести надписи с указанием значения номинального тока автоматического выключателя и наименование электроприемников.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. П.2.12.5.	20.08.2018г.

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Уведомления о выполнении пунктов настоящего предписания направлять Заместителю руководителя Забайкальского управления Ростехнадзора Лархаеву Степану Леонтьевичу, 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 28а по мере истечения сроков.

Прилагаемые документы: уведомление №3150/09-05 от 10.05.2018г., распоряжение № 363-Б от 10.05.2018г.

Предписание выдал:

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
Байкальский отдел
энергетического надзора и надзора
за гидроэнергетическими объектами
СТАРШИЙ ГОСИНСПЕКТОР
Старший госинспектор Томашев В.Ф.
(подпись)
Томашев В.Ф. (подпись)

С предписанием ознакомлен, копию предписания со всеми приложениями для исполнения получил:

(ФИО, должность руководителя, или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)
24.05.2018г.
(дата, подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись должностного лица, проводившего проверку)